

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
№ 151

1. Общие сведения об объекте социальной инфраструктуры и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения (далее – объект)

1.1. Наименование (вид) объекта: детский сад.

1.2. Адрес объекта, телефон, e-mail: 644082, г. Омск, ул. Южная, д. 43;
т. 8 (3812)55-89-25, e-mail: ds93@bdou.omskportal.ru.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1030,1 кв.м.;
- часть здания этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м;
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6316+/-28 кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1975, год последнего капитального ремонта: нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет.

1.6. Название государственного учреждения Омской области, функции учредителя которого осуществляет орган исполнительной власти Омской области, органа местного самоуправления Омской области, юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее – участник): бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 93»
, БДОУ г. Омска «Детский сад № 93»

(полное наименование, сокращённое наименование).

1.7. Юридический адрес участника, телефон, e-mail: 644082, г. Омск,
ул.Южная, д. 43, т. (3812)55-89-25, e-mail: ds93@bdou.omskportal.ru.

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление, аренда, собственность (*нужное подчеркнуть*).

1.9. Форма собственности: государственная, негосударственная (*нужное подчеркнуть*).

1.10. Территориальная принадлежность: федеральная, региональная, муниципальная (*нужное подчеркнуть*).

1.11. Вышестоящая организация (*наименование*): Департамент образования
Администрации города Омска

1.12. Адрес вышестоящей организации, телефон, e-mail: 644043, г. Омск,
ул. Карла Либкнехта, д.33; т.8(3812)20-11-92;
email: obrazovanie@admomsk.ru.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование.

(здравоохранение, социальная защита, спорт и физическая культура, информация и связь, культура, транспорт, образование, потребительский рынок, сфера услуг, жилищный фонд)

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательные.

2.3. Форма оказания услуг: **на объекте**, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**

(дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся в креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.**

2.6. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребёнка-инвалида (да, **нет**)

2.7. Общее количество получателей услуг, обслуживаемых в день - **120**, количество получателей услуг из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, обслуживаемых в день **1** человек.

2.8. Вместимость, пропускная способность - **187**.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **автобусы 45, 21, маршрутное такси: 414, 394, 120. Остановка «Школа 53». Остановка общественного для МГН не приспособлена.**

(описывается маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: **800м**.

3.2.2. Время движения (пешком): **5-10** мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**, нет(нужное подчеркнуть).

3.2.4. Перекрёстки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером (нужное подчеркнуть).

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, **визуальная** (нужное подчеркнуть).

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть**, нет (нужное подчеркнуть),

_____ бордюры, ямы, **выбоины**

(описание)

их обустройство для инвалидов на кресле-коляске: да, **нет**(нужное подчеркнуть).

3.3. Вариант организации доступности объектов (формы обслуживания)*

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
С нарушениями зрения	ДУ
Передвигающиеся в креслах-колясках	ВНД
С нарушениями слуха	ДУ
С нарушениями умственного развития	ДУ
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
Все категории инвалидов и маломобильных	ДУ

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
групп населения	

* Указывается один из вариантов: "А" – доступность всех зон и помещений (универсальная), "Б" – выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения, "ДУ" – обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно, "ВНД" – временно недоступно: доступность не организована.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1, 2, 3
2	Вход (входы) в здание	ДУ		4, 5, 6, 7, 8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	ДУ		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ		16, 17, 18
4.1	Жилые помещения (в этой зоне прописываются жилые комнаты общежитий, палаты стационаров, интернатов, санаториев и т.д.)	-		-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ		19, 20
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ		-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ		-

* Указывается: "ДП-В" – объект доступен полностью всем; "ДП-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен полностью избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДЧ-В" – объект доступен частично всем; "ДЧ-И" ("К", "О", "С", "Г", "У") – объект доступен частично избирательно ("К" – для передвигающихся в кресле-коляске, "О" – с нарушениями опорно-двигательного аппарата, "С" – для инвалидов с нарушениями зрения, "Г" – для инвалидов с нарушениями слуха, "У" – для инвалидов с нарушениями умственного развития); "ДУ" – объект условно доступен; "ВНД" – объект временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объектов: ДУ

3.6. Состояние доступности объекта

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
1. Объект введен в эксплуатацию и полностью соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-	-	-	Объект постройки 1975 года.	-
2. В результате проведения капитального ремонта, реконструкции, модернизации объект соответствует требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг	-		-	Капитальный ремонт не проводился.	-
2.1. Объект, на котором до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, на котором в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребности инвалидов.	-	-	-	-	-
3. На объекте установлено или выявлено:					
3.1. Обеспечение доступа к месту	-	-	-	Территорию следует оборудовать доступными для	2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
предоставления услуги				МГН элементами информации об объекте.	
3.2. Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме	-	-	-	-	-
3.3. Предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида	-	-	-	-	-
3.4. Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов на объекте.	2024 г.
3.5. Обеспечено сопровождение получателя услуг по территории организации при пользовании услугами	-	1	-	Организовать сопровождение инвалидов по территории организации.	2024 г.
3.6. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	-	1	-	Разработать инструкции оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников.	2024 г.
4. На объекте обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе имеются:					
4.1. Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов 10 %	-	1	-	Организовать парковку, на которой предусмотреть не менее 10% мест для стоянки автомашин инвалидов размером	2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				6,0 x 3,6 м. установить знак парковки для инвалидов на высоте 1,5 м.	
4.2. Устройство входных групп с учётом потребностей инвалидов	-	1	-	<u>Лестница (наружная):</u> Выделить краевые ступени контрастной маркировкой, использовать накладки на ступени контрастного цвета. Установить поручни на высоте 0,9 м, 0,7 м и 0,5 м с нетравмирующим завершением и длиннее марша лестницы на 0,3 м. <u>Входная площадка:</u> Перед первой ступенью за 300 мм уложить тактильную предупреждающую полосу глубиной 500-600 мм. Построить навес и водоотвод. Установить пандус с уклоном 1:20. Размер входной площадки с пандусом должен быть 2,2 x 2,2 м. У пандуса установить кнопку вызова персонала. Понизить кнопку вызова персонала у двери на входе до 0,8 м и обозначить тактильной стилизованной пиктограммой. Поверхность покрытия входной площадки и тамбуров должны быть твёрдыми и не допускать скольжения при намокании. <u>Дверь (входная):</u> Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014м. В полотнах наружных дверей, установить смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 1 до 1,6 м от уровня пола. На прозрачном полотне двери установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,2 м. и 1,3-1,4. Дверные наличники или края дверного	2028 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				полотна и ручки окрасить в контрастные цвета. Установить тактильную пиктограмму "Доступность для инвалида по зрению", "Доступность для инвалида по слуху". После адаптации входной группы для инвалида –колясочника установить тактильную пиктограмму «Доступность для всех категорий инвалидов». Тамбур: В полотнах наружных дверей, установить смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 1 до 1,6 м от уровня пола. На прозрачном полотне двери установить яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., или круг диаметром 0,1-0,2 м, расположенную на уровне 0,9 – 1,0 м. и 1,3-1,4. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в контрастные цвета.	
4.3. Размещение оборудования и носителей информации с учетом потребностей инвалидов	-	1	-	Бытовая комната (гардеробная): В раздевалках инвалидам нужно выделить зону в стороне от проходов и оборудовать её поручнями, скамьями, полками и крючками для сумок и одежды и т.д. Расстояние между вешалками или стеной и вешалкой должно быть не менее 1,5 м, высота крючков - не более 1,6м. Устройство скамей шириной не менее 0,6 м для одевания инвалидов, проходы между скамьями - не менее 1,2 м. На полу нанести контрастную полосу к зоне целевого обслуживания. На полу нанести контрастную полосу к зоне целевого обслуживания.	2026 г..

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				Конструктивные элементы и устройства внутри зданий, а также декоративные элементы, размещаемые в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях, должны иметь закругленные края и не выступать более чем на 0,1 м на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пола. Если элементы выступают за плоскость стен более чем на 0,1 м, то пространство под ними должно быть выделено бортиком высотой не менее 0,05 м. При размещении устройств, указателей на отдельно стоящей опоре они не должны выступать более чем на 0,3 м. Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, имеющими высоту в свету менее 2,1 м, следует устанавливать барьеры, ограждения или иные устройства, препятствующие доступу инвалидов в эту зону. Места перепада высот выделить контрастным цветом. <u>Лестница (внутри здания):</u> Боковые края ступеней, не примыкающие к стене, должны иметь бортики высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. <u>Кабинетная форма обслуживания:</u> Выделить контрастным цветом дверной проем. <u>Эвакуационные выходы:</u> Установить аварийное освещение на эвакуационном выходе. Порог не более 0,014м. Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты. Оборудовать стрелки навигации на стенах	

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				коридора направляющие к выходу эвакуации.	
4.4. Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-	1	-	Следует использовать контрастные сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели, средства визуальной информации и т.п.). Элементы здания, доступные для МГН, должны идентифицироваться с помощью технических средств информирования, ориентирования и сигнализации и, если это предусмотрено заданием на проектирование, обозначаться знаками доступности. В местах, в которых находятся недоступные для инвалидов элементы здания (входы/выходы, лестницы, лифты и т.п.), устанавливаются указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола. Учебные фильмы по возможности должны быть снабжены субтитрами. В образовательных учреждениях для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку, а также при необходимости световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций. Информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных	2026 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
				знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м: - перед входом в здание с указанием наименования учреждения, времени оказания услуг (приемных часов); - перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием номера и назначения помещения. Нумерация шкафов раздевальных должна быть выполнена рельефным шрифтом и на контрастном фоне. Установить тактильную информационную мнемосхему в здании не далее 2-4 метров от входа.	
4.5. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка	-	1	-	Организовать доступ сурдопереводчика на объект при необходимости.	2024 г.
4.6. Сменные кресла-коляски	-	-	-	-	-
4.7. Поручни	-	1	-	Лестница (наружная): Поручни следует располагать с двух сторон на высоте 0,9, 0,7 и 0,5 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение. Лестница (внутри здания): Поручни должны быть установлены на высоте 0,9, 0,7 и 0,5 м, выступающими за марш лестницы на 0,30м, и имеющие нетравмоопасное завершение. Предусмотреть предупреждающие тактильные наклейки на поручни, сообщающие о начале и окончании поручней.	2025 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.8. Пандусы	-	1	-	У входа в здание: Необходимо построить пандус с уклоном не круче 1:20. Длина марша пандуса не должна превышать 9,0 м. Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5х1,5м. Пандус должен иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9м. и 0,7 м., выступающими за марш лестницы на 0,30м., и имеющими нетравмоопасное завершение. Расстояние между поручнями должно быть в пределах 0,9-1,0м. Колесоотбойные устройства высотой 0,1м. следует устанавливать на промежуточных площадках и на съезде. Поверхность пандуса должна быть нескользкой, отчётливо маркированной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности (контрастным цветом следует выделять поручни и колесоотбойники). Внутри здания в холле: Так как на пути движения имеются 2 ступени, то необходимо установить откидной пандус, шириной не менее 0,9 м с уклоном 1:12 или инвентарный пандус шириной не менее 0,8 м.	2028 г.
4.9. Подъёмные платформы (аппарели), лифты	-	-	-	Рассмотреть вариант организации обслуживания передвигающихся в кресло-коляске на 1-м этаже.	2024 г.
4.10. Раздвижные двери	-	-	-	-	-
4.11. Доступные санитарно-	±	1	-	Увеличить ширину дверного проема до 0,9 м.	2026 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
гигиенические помещения					
4.12. Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей и площадок	-	1	-	Высота каждого элемента порога не должна превышать 0,014м. Расширить дверной проемы на пути следования мгн до 0,9 м.	2027 г.
4.13. Одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой	-	1	-	Места для тех, чей слух совсем слабый, могут быть оборудованы электроакустическими приборами и индивидуальными наушниками.	2027 г.
4.14. Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	-	1	-	Организовать доступ сурдопереводчика при необходимости.	2025 г.
4.15. Доля работников объекта, прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %	-	1	0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	2024 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
4.16. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением ассистента-помощника	1	-	-	-	-
4.17. Предоставление услуг инвалидам с сопровождением тьютора	-	-	-	-	-
4.18. Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, имеющих образование и (или) квалификацию, позволяющие осуществлять обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам, от общего числа педагогических работников объекта	-	-	-	-	-
4.19. Официальный сайт объекта адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	1	-	-	-	-
5. Проведение инструктирования/обучения сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	-	1	-	Провести инструктаж среди сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам и МГН, завести журнал проведения инструктажа.	2024 г.
6. Доля инвалидов, удовлетворенных качеством предоставления услуг, %			Нет данных		
7. Доля инвалидов, получивших			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
мероприятия по социальной реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %					
8. Доля инвалидов, получивших мероприятия по медицинской реабилитации и/или абилитации (в общей численности инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации), %			0		
9. Доля инвалидов, получающих реабилитационные мероприятия по профессиональной реабилитации (в общем количестве инвалидов, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации), %			0		
11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов), %			0		
12. Доля занятых инвалидов			0		

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
трудоспособного возраста (в общей численности инвалидов трудоспособного возраста), %					
13. Доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости (в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости с просьбой о трудоустройстве), %			0		
14. Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование, повышение квалификации или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации (в общем количестве таких сотрудников, предоставляющих услуги населению), %			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной помощи инвалидам для сотрудников. Провести обучение сотрудников.	2024 г.
15. Удельный вес услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением персонала объекта или социальных служб (в общем количестве предоставляемых услуг), %			0		
16. Доля сотрудников организаций, на			0	Разработать инструкцию оказания ситуационной	2024 г.

Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг	Значение показателей ¹⁾			Управленческие решения	Дата исполнения решений
	Установлено соблюдение норм, ед.	Выявлено несоблюдение норм, ед.	Доля, %		
которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг (в общем количестве персонала, предоставляющего данные услуги населению), %				помощи инвалидам различных категорий и другим МГН, назначить ответственных за оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг. Административно-распорядительным актом возложить на сотрудников оказание помощи при предоставлении услуг МГН.	

Примечание: ¹⁾ в колонках напротив каждого показателя ставится только одна цифра – 1. Значение "Доля, %" указывается только в показателях, 6-16, при этом доля определяется следующим образом: 11. Доля инвалидов, которые получают услуги на дому (в общей численности инвалидов): всего инвалидов 50, из них 30 получают услугу на дому, значит, $30/50 \times 100 = 60\%$. Если, например, стоянки, пандуса или иного показателя нет, но и не требуются, это считается как соблюдение норм.

4. Управленческое решение (проект)

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения) объекта	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий (зона ответственности Администрация КАО г. Омска)
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с техническим средством реабилитации; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **2024 - 2028 гг.**

в рамках исполнения **п. 3.6 паспорта доступности**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **ДЧ-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование **с департаментом образования Администрации г. Омска.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается **акт экспертной оценки от 05 марта 2018 года.**

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации **<http://zhit-vmeste.ru>**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании (при наличии):

1. Анкеты объекта социальной инфраструктуры от "01" марта 2017 года.
2. Акта экспертной оценки объекта социальной инфраструктуры от "05" марта 2018 года.
3. Решения комиссии по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг): протокол от "20" февраля 2024 года № 146

Заведующий БДОУ г. Омска

«Детский сад № 93»

(должность уполномоченного
представителя участника)

(подпись)

МП

А.Н. Соседова

(инициалы, фамилия)

Дата "21" февраля 2024 года