

- отмечаются дефекты на дверях и стенках туалетных кабинок (гр. №№ 1-6), что не позволяет проводить тщательную обработку поверхностей; не оснащены дверями туалетные кабинки в подготовительной группе (п. 3.1.7, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);

- значение измеренных уровней искусственной освещенности при общем освещении в музыкальном зале, групповой комнате группы № 1 «Капитошка» (средняя) Т2, групповой комнате группы №2 «Совушки» (подготовительная) Т1, Т3-Т5, раздевальной группы №2 «Совушки» (подготовительная) Т1-Т5, раздевальной группы № 4 «Зайка» (2-я младшая) Т1, Т5, групповой комнате группы №5 «Пчелка» (старшая) Т2, Т4, раздевальной группы №5 «Пчелка» (старшая) Т3-Т5 не соответствует гигиенически нормативам, составляет: в музыкальном зале 150-173 лк, при норме не менее 200 лк, в раздевальных групповых 125-177 лк, при норме не менее 200 лк, в групповых 355-366 лк, при норме не менее 400 лк, что подтверждается экспертным заключением по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки от 14.12.2023 г. № 4580 ГД/Л, выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» (раздел V п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20);

- в кабинетах медицинского пункта (приема, прививочный) имеются дефекты стен (облупившаяся краска), что препятствует проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);

- при отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения на медицинскую деятельность осуществляется медицинское обслуживание воспитанников детского сада, что подтверждается наличием журнала инфекционной заболеваемости, журналом планирования прививок, журналом режима кварцевания (кабинет приема, прививочный кабинет), журналом генеральных уборок (прививочный кабинет), наличием медицинских препаратов (п. 2.9.2 СП 2.4.3648-20);

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно-правовой акт	Срок исполнения
1.	Получить положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность на действующее наименование на дошкольное учреждение (п. 1.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
2.	Провести кронирование высокорослых деревьев по периметру участка (п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
3.	Привести в удовлетворительное состояние фасад здания (по всему зданию) и устранить дефекты отделки крылец (7 шт.) (ч. 1 ст. 28 ФЗ № 52);	06.12.2024
4.	Обеспечить наличие гладкой поверхности столешницы в буфетной группы № 1, позволяющей проводить тщательную обработку поверхности; - устранить дефекты эмали на раковине в буфетных гр. №№ 2, 3, бытовой ванне на пищеблоке, в прачечной (п.п. 2.4.6.2, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
5.	Оснастить держателями для туалетной бумаги туалетные кабины (гр. №№ 1, 3, 5); - оснастить сиденьями унитаза (гр. №№ 1, 2) (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
6.	Обеспечить наличие гладкой поверхности подоконников, оконных рам,	06.12.2024

	без дефектов (гр. № 2 – игровая, гр. № 4 – спальня), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.1, 2.7.2, 2.8.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	
7.	Обеспечить наличие гладкой поверхности стены (лестничные марши, пищеблок, спальня группы № 5), потолка (гр. № 1 – спальня, гр. № 5 – коридор в раздевальной, горячий цех пищеблока), позволяющей качественно проводить уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (п.п. 2.5.3, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
8.	Обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах (группы № 1, 3, 6 (раздевальная)) (п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
9.	Обеспечить наличие источников искусственного освещения с одинаковым светоизлучением (спектром) (гр. №№ 3, 6 – игровая, гр. № 5 – раздевальная) (п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
10.	Заменить неисправные источники искусственного освещения (гр. № 1 – коридор, игровая), гр. №№ 4, 5, 6 – раздевальная); - обеспечить наличие плафона на источнике искусственного освещения в коридоре у входа гр. № 6 (п.2.8.9 СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
11.	Обеспечить наличие гладкой поверхности дверей и стенок туалетных кабинок (гр. №№ 1-6), позволяющей проводить тщательную обработку поверхностей; - оснастить дверями туалетные кабинки в подготовительной группе (п. 3.1.7, 2.11.2, 2.11.4 СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
12.	Привести к нормируемым уровни искусственной освещенности в музыкальном зале, групповой комнате группы № 1 «Капитошка» (средняя), групповой комнате группы №2 «Совушки» (подготовительная), раздевальной группы №2 «Совушки» (подготовительная), раздевальной группы № 4 «Зайка» (2-я младшая), групповой комнате группы №5 «Пчелка» (старшая), раздевальной группы №5 «Пчелка» (старшая) (раздел V п. 144 (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20);	06.12.2024
13.	Привести отделку стен кабинетов медицинского пункта (приема, прививочный) в соответствие с требованиями нормативной документации (п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20).	06.12.2024
14.	Обеспечить получение санитарно-эпидемиологического заключения на медицинские кабинеты (п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20).	06.12.2024

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска «Детский сад № 93», юридический адрес: 644082, Омская Область, г. Омск, ул. Южная, д.43.

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Омской области по адресу: 644001, г. Омск, ул. 10 лет Октября 98 (эл. адрес: grn@55.rospotrebnadzor.ru) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в течение 3 (трех) дней** с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт отдела по надзору за условиями воспитания, обучения и питанием населения

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Филиппова А.Ю.
(инициалы и фамилия)

Ведущий специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора


(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Ищенко А.Н.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «18» 12 2023 г.



(подпись) (инициалы и фамилия)

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «18» 12 2023 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Департамент образования Администрации г. Омска (ул. Карла Либкнехта, д. 33, г. Омск, 644099).